



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРОКУРАТУРА  
ТЕРНЕЙСКОГО РАЙОНА

ул. Юбилейная, 1а, п. Терней, 692150

20.05.2024 №7-3-2024/Прдп171-24-20050030



Директору МКОУ СОШ  
с. Перетычиха

Анасьевой И.А.

ул. Школьная, 21,  
с. Перетычиха, 692167

## **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ** об устранении нарушений законодательства

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности, по результатам которой выявлены следующие нарушения законодательства.

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» далее - Закон № 273-ФЗ) охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Согласно ст. 51 Закона № 273-ФЗ образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников.

В соответствии с требованиями статей 28, 41 Закона № 273-ФЗ образовательное учреждение создает безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье, гарантирующими охрану и укрепление здоровья обучающихся.

Статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» определено, что основными элементами обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти РФ и субъектов РФ, органы местного самоуправления, организации и граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны, в том числе, соблюдать требования пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров.

Согласно ч. 1 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ) системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время,

Прокуратура Тернейского района Приморского  
края

№ 7-3-2024/Прдп171-24-20050030

необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.

В силу требований, закрепленных в части 2 ст. 54 Федерального закона № 123-ФЗ, системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.

Согласно ч. 1 ст. 62 Федерального закона № 123-ФЗ здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.

В соответствии с частью 7 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре.

Пунктом 1.8 «СНиП II-35-76. Строительные нормы и правила. Котельные установки», утвержденные постановлением Госстроя СССР от 31.12.1976 № 229, установлено, что не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным и спальным корпусам больниц, поликлиник, санаториев и учреждений отдыха.

По результатам проверки в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Перетычиха» выявлены следующие нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности:

- в чердачном помещении отсутствует система пожарной сигнализации (ст. 54 Федерального закона № 123-ФЗ);
- отсутствует дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны (ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ);
- отсутствует наружное противопожарное водоснабжение для целей пожаротушения (ст. 62 Федерального закона № 123-ФЗ);
- эксплуатируется пристроенная котельная к зданию школы (п. 1.8 СНиП II-35-76).

Несоблюдение требований пожарной безопасности несет потенциальную угрозу жизни и здоровью неограниченного круга лиц в случае возникновения пожара, что требует незамедлительного принятия от руководства образовательного учреждения мер в целях устранения выявленных нарушений.

Указанное стало возможным ввиду ненадлежащего исполнения руководителем муниципального учреждения своих должностных обязанностей, выразившегося в непринятии мер к обеспечению требований пожарной безопасности в местах массового скопления людей, что требует от руководства учреждения принятия мер организационно-правового характера в целях устранения имеющихся нарушений в дальнейшей деятельности учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 21, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

**ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и в течение месяца со дня внесения представления принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений законодательства, их причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных в допущенных нарушениях лиц к предусмотренной законом ответственности.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах по устранению нарушений закона уведомить прокурора района в установленный законом месячный срок с момента получения представления в письменной форме.

4. О дате, времени и месте рассмотрения представления сообщить в прокуратуру района для участия.

Прокурор района

младший советник юстиции

С.С. Пчелинцев

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 350461C00912E369311CD678752E90E1  
Владелец **Пчелинцев Сергей Сергеевич**  
Действителен с 11.09.2023 по 04.12.2024